

Les symboles, pictogrammes et couleurs utilisés dans l'ensemble de la gamme signalisation sont conformes à la norme NF X 08-003. Conforme à la spécification EDF KR 18 SG 100.

Macarons de consignation

Perçage Ø 10 mm en partie supérieure.
Marqueurs pour inscriptions sur macarons : voir page 29.

Référence	Matériau	Equivalent EDF	Ø (mm)
AP-465/1	plastique		100
AP-467	plastique	C 11	80
AP-467/1	plastique	C 11	100
AP-469	plastique	C 12	60 (1)
AP-469/2	plastique	C 12	33 (2)
AP-470/1	plastique		100
AP-471/1	plastique		100
AP-472/1	plastique		100
AP-473/1	plastique		100
AP-477/1	plastique		100
AP-478/1	plastique		100
AP-499/1	plastique		100
AM-467	aluminium	C 11	80



(1) Croix centrale évidée: 35 x 7 mm.
(2) Croix centrale évidée: 18 x 6 mm.

Pancartes de condamnation / consignation

Référence	Matériau	Dimensions (mm)	Fixation: nombre	Perçages Ø (mm)	Observations
AP-410	plastique	300 x 200	2	6	fixation mobile
AP-4110	plastique	300 x 200	2	6	fixation mobile



Affichettes de consignation

Affichettes de consignation en PVC flexible, épaisseur: 0,3 mm.
Idéal pour tout travaux de condamnation et de maintenance.
- Inscriptions par stylos bille, crayons, feutres,
- Fixation par trou Ø 4,5 mm à l'aide de collier polyamide blanc, largeur: 3,6 mm (serrage maxi. Ø 50 mm),
- Livré sous blister par 10 unités + 10 colliers de serrage.



Référence	Caractéristiques	Dimensions (mm)
AP-461*	"condamnation B.T"	170 x 75
AP-462	"NE PAS TOUCHER"	170 x 75
AP-463	"TRAVAUX EN COURS"	170 x 75
AP-464	"DANGER"	170 x 75
AP-466	"DANGER OUVRAGE SOUS TENSION"	170 x 75
AP-474	"HORS SERVICE"	170 x 75
AP-475	"ESSAIS EN COURS"	170 x 75
AP-476	"MAINTENANCE EN COURS"	170 x 75
AP-479	"EN SERVICE"	170 x 75



* adaptable sur la référence AL-201 (page 22).

BASSE TENSION